

XXXXXX, XXXXXX

membre de la CHS du lycée xxxxxx

XXXXXX

Proviseur du lycée xxxxxx

xxxxxx, le 17 janvier 2013.

Objet : températures anormalement basses au bâtiment D

Monsieur le Proviseur,

Suite à la question diverse traitée à la CHS du 10 janvier 2013 et au signalement de nombreux collègues, nous avons procédé à des relevés de températures à différents endroits du bâtiment D.

Les mesures suivantes ont été effectuées jeudi 17 janvier entre 13h et 13h30 :

CDI : 19°C Vie scolaire : 15,9°C

Salles de cours : D201 : 16,2°C D305 : 14,9°C D310 : 20,5°C

Espaces communs : couloir du 2^{ème} étage : 15°C hall du RDC : 7°C

couloir du 1^{er} étage : 11°C au niveau de la cage d'escalier, 12°C au niveau de la vie scolaire.

Des collègues, agents et enseignants, ont effectué d'autres relevés :

- A 6h du matin le 17 janvier, moins de 14°C au bâtiment D alors que les agents assurent le ménages des locaux
- Salle D201 : mercredi 16 janvier, la température n'était que de 14°C en M1 et n'atteignait pas 15°C en fin de matinée. Jeudi 17 au matin, toujours pour des problèmes de températures, l'enseignante qui occupait la salle a dû déménager avec ses élèves afin d'assurer ses cours de manière décente.

Ces relevés témoignent de conditions de travail inacceptables dans ce bâtiment. Pourtant, le relevé de certaines salles montre qu'il est tout à fait possible d'atteindre des températures acceptables. Chauffer le rez-de-chaussée semble être le seul moyen d'obtenir des températures décentes dans les couloirs du bâtiment et les cages d'escalier. Le hall du bâtiment D est de surcroît un espace de repos pour les élèves lors de leur temps libre. Ils y sont souvent assis à même le sol. Il nous paraît indispensable d'améliorer l'attractivité de ce lieu en termes de chauffage et d'équipements.

Face à cette situation inacceptable, il est impératif de prendre les mesures nécessaires afin d'atteindre un niveau de chauffage correct : 20°C dans les salles où se déroule un travail statique, 18°C dans les espaces communs.

Dans l'attente de suites de votre part, veuillez agréer, Monsieur le Proviseur, nos sincères salutations.

XXXXXX

XXXXXX

copie : registre spécial